


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0
Telefax (0209) 9242-222
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-209330-11-Ho
Ansprechpartnerin: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

Hygiene-Zertifikat

Prüfgegenstand: Brandschutzklappe FK90 für gewerbliche
Küchen (Baureihe FK90-Küche)

Hersteller: Fa. Wildeboer Bauteile GmbH
Marker Weg 11
26826 Weener

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauer Straße 21
49879 Gelsenkirchen

Prüfergebnisse: Die Brandschutzklappe erfüllt die im u.g.
Gutachten aufgeführten hygienischen
Kriterien hinsichtlich Reinigbarkeit und
Desinfizierbarkeit.
Ferner sind alle verwendeten Materialien
nicht verstoffwechselbar durch
Mikroorganismen.

Gutachten: W-209330-11-Ho



(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)
Leiter der Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie

ausgestellt am 15.11.2011, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Baumusterprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Baumusterprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

Träger des Instituts: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen, Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen
USt-ID: DE125018356, Vorstand: Henriette Reker (Vorsitzende), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Volker Vohmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann