

Zertifikat Nr. MPA-BS-6000-718-22

Bauprodukt

Gerät zur Rauch- und Wärmefreihaltung

Entrauchungsklappe „EKM90“

Hersteller und Herstellwerk

Wildeboer Bauteile GmbH
Marker Weg 11
26826 Weener

Technische Spezifikationen

Das Bauprodukt erfüllt die Anforderungen an die harmonisierte Norm EN 12101-8:2011.

Prüfung/Klassifizierung

Die Entrauchungsklappe wurde nach EN 1366-10:2011 + A1:2017 geprüft. Sie besteht im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen (mindestens Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1).

Überwachung

Die Produktion und die werkseigene Produktionskontrolle werden jährlich auf der Grundlage eines unbefristet geltenden Zertifizierungsvertrages überwacht.

Gültigkeit

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 17.02.2023 ausgestellt und gilt längstens bis zum 17.02.2030, solange weder das Bauprodukt noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Zertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig