


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr.rer.nat. Lothar Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Besucher-/Paketanschrift:  
Rotthauer Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0  
Telefax (0209) 9242-222  
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-329811k-20-AB  
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

Gelsenkirchen, 04.12.2020

## Zertifikat

### zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen ausgewählter Regelwerke

(ersetzt Zertifikat Nr. W-329811-20-AB vom 10.09.2020 - dieses Zertifikat ist somit ungültig)

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets  
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie  
Rotthauer Straße 21  
45879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: Druckregler vom Typ DKpro

Hersteller: Wildeboer Bauteile GmbH  
Marker Weg 11  
26826 Weener

Grundlage der Prüfung:

✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)	✓ DIN EN 16798, Blatt 3 (11/2017)
✓ DIN 1946, Teil 4 (09/2018)	✓ VDI 3803, Blatt 1 (05/2020)
✓ ÖNORM H 6020 (06/2019)	✓ ÖNORM H 6021 (08/2016)
✓ SWKI VA104-01 (01/2019)	✓ SWKI VA105-01 (08/2015)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre 11/2020 – 11/2025

Gutachten: W-329811k-20-AB

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der überprüfte Druckregler vom Typ DKpro, soweit im Gutachten W-329811k-20-AB dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygiene relevanten konstruktiven Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Weitere Prüfinhalte: mikrobiologische Materialprüfungen, Prüfungen der Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit, Prüfung der Gebrauchsanleitung und regelmäßige, mindestens jährliche Produktionsüberwachung der Komponenten aus hygienischer Sicht durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets. Es wurden ausschließlich hygiene relevante Aspekte der angegebenen Regelwerke geprüft. Die Hygiene-Konformitätsprüfung umfasst jedoch keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)

Leiterin, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik



ausgestellt am 04.12.2020, Gelsenkirchen