



Konformitätsprüfung zu hygienischen Anforderungen gemäß u.g. Regelwerke eines Schalldämpfers vom Typ SKB mit Kulissen vom Typ SB der Fa. Wildeboer Bauteile GmbH (Kurzfassung)

| | |
|------------------------|---|
| Prüfstelle: | Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin Rotthaus Straße 19 49879 Gelsenkirchen |
| Auftraggeber: | Wildeboer Bauteile GmbH Marker Weg 11 26826 Weener |
| Prüfgegenstand: | Schalldämpfer Typ SKB mit Kulissen Typ SB |
| Gutachterin: | Dipl.-Ing. (FH) S. Horn |
| Grundlage der Prüfung: | VDI 6022, Blatt 1, 4/2006, „Hygienische Anforderungen an Raumluftechnische Anlagen und Geräte“, VDI 2167, Blatt 1, 8/2007, „Technische Gebäudeausrüstung von Krankenhäusern - Heizungs- und Raumluftechnik“ DIN 1946, Teil 4, 12/2008: „Raumluftechnische Anlagen in Krankenhäusern“ VDI 3803, Entwurf 07/2008, „Raumluftechnische Anlagen – Bauliche und technische Anforderungen“ DIN EN 13779, 9/2007, „Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen“ |

Wie in unserem Gutachten mit dem Zeichen W-161556-08-Ho dargestellt, erfüllt der Schalldämpfer vom Typ SKB mit Kulissen vom Typ SB der Fa. Wildeboer Bauteile GmbH die hygienischen Anforderungen aller o.g. Regelwerke.

Gelsenkirchen, den 10.12.2008



(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)
Leiter der Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie



(Dipl.-Ing. S. Horn)
Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie