

# Suoritusasoilmoitus

Suoritusasoilmoituksen nro: CPR/FK90/003



TUULETUS JA ILMASTOINTI

- Tuote:**  
Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus Palopelti FK90
- Aiottu käyttötarkoitus:**  
Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus sovellettavien yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisesti. Käyttö seinissä ja katoissa lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointilaitteistojen palo-osastojen ylläpitoa varten
- Valmistaja:**  
Wildeboer Bauteile GmbH  
Marker Weg 11  
D-26826 Weener
- Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:**  
Järjestelmä 1
- Yhdenmukaistettu standardi:**  
EN 15650:2010
- Ilmoitettu laitos:**  
Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta. MPA Braunschweig, ilmoitetun laitoksen numero 0761, suoritti todistuksen suoritusason pysyvyydestä järjestelmän 1 mukaisesti ja antoi sertifiointin suoritusason pysyvyydestä 0761-CPR-0240.
- Ilmoitettu suoritusaste yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisesti EN 15650:2010-09:**

Perusominaisuudet	Suoritusaste/luokka
<b>Laukeamisolosuhteet/herkkyys:</b> Lämpötilaherkän tunnistimen kuormitettavuus Lämpötilaherkän tunnistimen laukeamislämpötila	Hyväksytty
<b>Vasteviive (vasteaika):</b> Sulkeutumisaika	Hyväksytty
<b>Toiminnallinen luotettavuus:</b> Syklinen tarkastus	50 sykliä hyväksytty
<b>Palonkestävyys:</b> Tiiviys E Lämpöeristys I Savuvuoto S Mekaaninen lujuus (liittyen E) Poikkileikkauksen pysyvyys (liittyen E)	EI 30 S (ve - ho, i↔o) ----- EI 60 S (ve - ho, i↔o) ----- EI 90 S (ve - ho, i↔o) ----- EI 120 S (ve - ho, i↔o)
<b>Vasteviiveen kestävyys:</b> Lämpötilaherkän tunnistimen vaste lämpötilaan ja kuormitettavuuteen	Hyväksytty
<b>Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys:</b> Avautumis- ja sulkeutumissyklin tarkastus	10 000 sykliä hyväksytty
<b>Korroosionesto</b>	Hyväksytty
<b>Kotelon tiiviysluokka EN 1751 mukaan</b>	Luokka C
<b>Luukkulevyn tiiviysluokka EN 1751 mukaan</b>	Väh. luokka 2

Tämän suoritusasoilmoituksen voi ladata osoitteesta [www.wildeboer.de/downloads](http://www.wildeboer.de/downloads).

Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Weener, 9.8.2018

(laatimisaika ja -päivämäärä)

J. Wildeboer, tekniikan tohtori, toimitusjohtaja

**Tämän palopellin määritetyn suoritusason saavuttaminen edellyttää valmistajan antamien ohjeiden noudattamista.**