



Rotthauer Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-290
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail s.horn@hyg.de
Internet www.hyg.de
Unser Zeichen: W-184975-09-Ho
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

Gelsenkirchen, 09.03.2010

Konformitätsprüfung zu hygienischen Anforderungen gemäß u.g. Regelwerke eines Dralldurchlasses vom Typ DSQ der Fa. Wildeboer Bauteile GmbH (Kurzfassung)

Prüfstelle:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin Rotthauer Straße 19 49879 Gelsenkirchen
Auftraggeber:	Wildeboer Bauteile GmbH Marker Weg 11 26826 Weener
Prüfgegenstand:	Dralldurchlass Typ DSQ
Gutachterin:	Dipl.-Ing. (FH) S. Horn
Grundlage der Prüfung:	VDI 6022, Blatt 1, 4/2006, „Hygienische Anforderungen an Raumlufotechnische Anlagen und Geräte“, DIN 1946, Teil 4, 12/2008, „Raumlufotechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens“, DIN EN 13779, 9/2007, „Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme“ VDI 3803, 02/2010, „Zentrale Raumlufotechnische Anlagen – Bauliche und technische Anforderungen“.

Wie in unserem Gutachten mit dem Zeichen W-184975-09-Ho dargestellt, erfüllt der Dralldurchlass vom Typ DSQ der Fa. Wildeboer Bauteile GmbH die hygienischen Anforderungen aller o.g. Regelwerke.

Gelsenkirchen, den 09.03.2010



(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)
Leiter der Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie



(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie