


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0
Telefax (0209) 9242-222
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-251274k-14-Ho
Ansprechpartnerin: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

Zertifikat

Hygiene - Konformitätsprüfung

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauer Straße 21
49879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: Volumenstromregler Typ VK 2

Hersteller: Wildeboer Bauteile GmbH
Marker Weg 11
26826 Weener

Grundlage der Prüfung:

✓ VDI 6022, Blatt 1 (07/2011)	✓ DIN EN 13779 (09/2007)
✓ DIN 1946, Teil 4 (12/2008)	✓ VDI 3803, Blatt 1 (02/2010)
✓ ÖNORM H 6021 (09/2003)	✓ ÖNORM H 6020 (02/2007)
✓ SWKI VA104-01 (04/2006)	✓ SWKI 99-3 (05/2003)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre (12/2014 – 12/2019)

Gutachten: W-251274-14-Ho



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der überprüfte Volumenstromregler vom Typ VK 2, soweit im Gutachten W-251274-14-Ho dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)
Leiter der Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Bereichsleiterin Raumluftechnik
Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie

ausgestellt am 23.12.2014, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Volker Vohmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)